

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10. i 114/22.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 26. veljače 2026. godine, usvojilo je

## IZVJEŠTAJ

### **o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Pazina u 2025. godini**

#### I. UVOD

Sustav zaštite od požara u Republici Hrvatskoj je reguliran Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10. i 114/22.), a podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara, te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveni i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

Cilj zaštite od požara je poduzimanje organizacijskih, tehničkih i drugih mjera i radnji koje se odnose na:

- otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
- rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje nastalih požara,
- sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
- sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
- utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.

Zaštita od požara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba propisanih Zakonom o zaštiti od požara i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s propisima kojima se uređuje područje civilne zaštite. Vatrogasna djelatnost i civilna zaštita uređuju se posebnim propisima - Zakonom o sustavu civilne zaštite i Zakonom o vatrogastvu, te podzakonskim propisima.

Svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar, te su dužni su provoditi mjera zaštite od požara utvrđene odredbama Zakona o zaštiti od požara i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organiziraju zaštitu od požara na svom području kao javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara na svom području sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara, propisima donesenim na temelju njega, planovima zaštite od požara, općim aktima i drugim odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke prakse.

Vlasnici odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora odnosno upravitelji zgrada organiziraju zaštitu od požara te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona, propisima donesenim na temelju njega, odlukama i planovima tijela državne uprave i jedinica lokalne

i područne (regionalne) samouprave, općim aktima pravnih osoba, procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara.

U skladu s odredbama članka 13. Zakona o zaštiti od požara, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvještaj o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje.

## II. PLANSKI DOKUMENTI ZAŠTITE OD POŽARA

Dokumenti zaštite od požara lokalne i područne (regionalne) razine propisani Zakonom o zaštiti od požara su planovi zaštite od požara te provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i županijske vatrogasne zajednice.

Grad Pazin ima Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 26. listopada 2021. godine, uz prethodno pozitivno mišljenje Policijske uprave istarske i Vatrogasne zajednice Istarske županije. Procjenom su utvrđene razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke eksplozije i zaštitne mjere. Temeljem Procjene određuju se mjere za sprečavanje nastanka i širenja požara te mjere za učinkovito gašenje koje proizlaze iz činjeničnih posebnosti utvrđenih u Procjeni. Planom zaštite od požara Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 43/21.) utvrđene su vatrogasne snage na području Grada Pazina, planirane snage za gašenje požara, uključivanje drugih subjekata u gašenje požara, motrenje, ophodnja i dojava o požarima, objekti s većim količinama zapaljivih tvari, zapovijedanje i ovlasti na vatrogasnim intervencijama u skladu s zakonskim propisima.

Plan zaštite od požara ažurira se svake godine u skladu za zadaćama iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku koji svake godine donosi Vlada Republike Hrvatske. U 2026. godini ažurirati će se i Procjena ugroženosti od požara.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj 13. ožujka 2025. godine donijelo Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Pazina za 2025. godinu. Provedbenim planom utvrđene su aktivnosti kojima se provode i unapređuju mjere zaštite od požara na području Grada Pazina, te su za njihovu provedbu planirana sredstva u Proračunu Grada Pazina za 2025. godinu.

U Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Pazin („Službene novine Grada Pazina“, broj 41/25.) na temelju Smjernica za izradu Procjene rizika za područje Istarske županije i nacionalne Procjene rizika Republike Hrvatske, obrađen je i rizik požara otvorenog prostora. U Procjeni su obrađeni uzroci i posljedice od požara otvorenog prostora, te potrebne snage za gašenje požara.

Planom djelovanja civilne zaštite Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 60/25.) određene su sve mjere i aktivnosti civilne zaštite koje se provode kod požara otvorenog prostora.

## III. AKTIVNOSTI VATROGASNIH POSTROJBI U 2025. GODINI

Prema Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19. i 114/22.) vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

Vatrogasna djelatnost je neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju je isključivo vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije kao stručne i humanitarne organizacije (javna vatrogasna postrojba, vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu, vatrogasna postrojba

dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu, županijska vatrogasna postrojba i intervencijska vatrogasna postrojba).

Vatrogasne snage Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan čine Područnu vatrogasnu zajednicu Pazin (dalje u tekstu: PVZ Pazin) u čijem su sastavu Javna vatrogasna postrojba Pazin s 26 profesionalnih vatrogasaca i 4 dobrovoljna vatrogasna društava (DVD Lupoglav, DVD Pazin, DVD Gračišće i DVD Tinjan) s ukupno 52 operativna vatrogasca s položenim ispitom, te profesionalna vatrogasna postrojba „Bina Istra“.

PVZ Pazin usmjerava i prati rad DVD-a Pazin, Lupoglav, Gračišće i Tinjan, te JVP Pazin. U suradnji s Upravnim odborima dobrovoljnih vatrogasnih društava, Vatrogasnim vijećem JVP Pazin, te osnivačima, planira i osigurava materijalna sredstva za rad i nabavku opreme za gašenje i spašavanje.

Na području Grada djeluje Javna vatrogasna postrojba Pazin (dalje u tekstu: JVP Pazin) s 26 profesionalnih vatrogasaca i opremljena s 12 vatrogasnih vozila, te Dobrovoljno vatrogasno društvo Pazin s 16 operativnih vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila. Navedena vozila posjeduju minimum vatrogasne opreme i sredstva vatrogasnih vozila sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstva vatrogasnih postrojbi. Postrojba posjeduje propisanu opremu i sredstva na skladištu, koji se održavaju u ispravnom stanju sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.

Prema Pravilniku o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane („Narodne novine“, broj 86/24.) javne vatrogasne postrojbe razvrstavaju se sukladno svojoj operativnoj pripravnosti kojom osiguravaju potreban učinak na vatrogasnoj intervenciji. JVP Pazin razvrstana je kao javna vatrogasna postrojba »Vrste I.b«, te mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i vatrogasne tehnike za učinkovito obavljanje jedne vatrogasne intervencije na svom području odgovornosti s minimalno 4 vatrogasca dežurna u smjeni s jednim i/ili dva vatrogasna vozila - ukupno minimalno 20 vatrogasaca.

U skladu s Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije, svi vatrogasci posjeduju osobnu zaštitnu opremu, ali ne posjeduju zajedničku zaštitnu opremu kao što su ronilački uređaji, ronilačka odjela, odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama i drugu osobnu opremu kao što su osobni dozimetar i detektor radioaktivnog zračenja.

JVP Pazin nedostaje i jedno vozilo za spašavanje s visina i gašenje - automobilska ljestva duljine ljestvenika do 25 metara. U slučaju potrebe na intervenciji koristi se ispomoć susjednih vatrogasnih postrojbi koje posjeduju tu vrstu vozila, a Područna vatrogasna zajednica zajedno s osnivačima nastojati će osigurati financijska sredstva za nabavu nedostajućeg vozila u 2026. godini.

Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke sezone na teritoriju PVZ Pazin temelji se na Planu operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kojeg donose Grad Pazin i Općine Pazinštine kao suosnivači JVP Pazin i PVZ Pazin.

U 2025. godini na području djelovanja JVP Pazin odrađeno je 455 vatrogasnih događaja. JVP Pazin odradila je 431 vatrogasni događaj dok su ostalih 24 događaja odradili članovi DVD-a u sastavu PVZ Pazin. Vatrogasni događaji su se odvijali pretežito na području Grada Pazina (318), te na području Općina Pazinštine: Cerovlje (37), Gračišće (19) Karojba (15), Lupoglav (30), Motovun (13), Sveti Petar u Šumi (4) i Tinjan (19).

U 2025. godini na području djelovanja JVP Pazin bilo je ukupno 265 intervencija (2024. godine - 233):

- požarne intervencije - 48 intervencije (2024. godine - 44) – izgorjela površina otvorenog prostora na području djelovanja JVP Pazin u 2025. godini iznosila je 5,2 ha dok je u 2024. godini iznosila 0,2 ha.

- tehničke intervencije - 173 (2024. godine - 149)

- događaji s opasnim tvarima - 1 intervencija (2024. godine - 1)

- ostale intervencije - 43 (2024. godine - 39).

U 2025. godini JVP Pazin izdala je 2147 odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru (2024. godine - 2513).

Požarnu sezonu 2025. godine karakterizira znatno manji broj intervencija na požarima otvorenog prostora, kao i opožarena površina od samo 5,2 ha niskog raslinja i šuma na čitavom području djelovanja JVP Pazin, odnosno 2,16 ha na području Grada Pazina. Grad Pazin ima 5.898 ha šumskih površina od čega je 57,54% razvrstano u III. stupanj opasnosti od požara (umjeren opasnost), a 37,72% u II. stupanj opasnosti (velika opasnost).

Na svim intervencijama ozlijeđeno je 17 civilnih osoba (2024. godine - 22), a 3 civilne osobe smrtno su stradale (2024. godine - 2). Među vatrogascima koji su sudjelovali na intervencijama ozlijedio se jedan djelatnik JVP Pazin.

### OSTALE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

U 2025. godini bilo je ukupno 190 ostalih operativnih aktivnosti:

- preventivno osiguranje/usluge - 181 događaja (osiguranje, prijevoz vode i drugo)
- vatrogasne vježbe - 9.

U 2025. godini JVP Pazin je sve svoje zadaće na intervencijama požara otvorenog prostora, požara objekata i tehničkim intervencijama odradila na najbolji mogući način, posebice kod prometnih nesreća.

Posebna pozornost, kao i uvijek, bila je usmjerena i na osposobljavanje i uvježbavanje vatrogasaca JVP Pazin jer su dobra opremljenost, kvalitetna educiranost, tjelesna sposobnost vatrogasaca i uvježbanost od velike važnosti za uspješno obavljanje svih intervencija.

Postojeći ustroj vatrogasne operative zadovoljava potrebe Grada Pazina i Općina Pazinštine, ali neophodno je opremanje vatrogasnih postrojbi nedostajućom opremom i sredstvima, kao i osobnom opremom vatrogasaca, te vozilom s ljestvama koje nedostaje, a sve u cilju uspješnog obavljanja vatrogasne djelatnosti u skladu s zakonskim propisima. Opremanje vatrogasnih snaga i kapitalno ulaganje u izgradnju novog vatrogasnog doma ovisiti će o financijskim mogućnostima osnivača JVP Pazin - Grada Pazina i Općina Pazinštine.

Temeljem članka 33. Zakona o vatrogastvu, javnom vatrogasnom postrojbom zapovijeda zapovjednik, koji je odgovoran županijskom vatrogasnom zapovjedniku za intervencijsku spremnost postrojbe.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	
Zapovjednik	Telefon / mobitel
Vjekoslav Valenta	621 242 / 091 936 6233
Zamjenik zapovjednika	Telefon / mobitel
Bruno Aničić	621 242 / 091 4352102

JVP Pazin posjeduje slijedeća vatrogasna vozila:

VRSTA VOZILA	MARKA VOZILA	GODINA PROIZVODNJE
Zapovjedno vozilo	Nissan Navara	2021.
Navalno vozilo	Iveco Trakker	2006.
Navalno vozilo-terensko	Mercedes Atego	2020.
Navalno vozilo-terensko	Iveco Magirus	2004.
Autocisterna 7000 L	Mercedes Atego	2009.
Autocisterna 7000 L	Iveco Trakker	2006.
Šumsko vozilo-veliko	Mercedes Unimog	2006.
Šumsko vozilo-malo	UAZ	1989.
Šumsko vozilo-malo	Nissan Navara	2008.
Šumsko vozilo-malo	Land Rover Defender	1995.
Šumsko vozilo-malo	Land Rover Defender	2005.
Polivalentno vozilo-malo	Mazda	2003.
<b>Ukupno vozila</b>	<b>12</b>	

U 2025. godini redovito je održavana vatrogasna tehnika, te prema potrebi servisirana u ovlaštenim servisima, a nije bilo većih zahvata na održavanju vatrogasnih vozila i opreme. Sve ostale poslove na održavanju vozila i otklanjanju kvarova odradili su sami vatrogasci u sklopu svojih redovitih obveza.

Osim vatrogasnih vozila, JVP Pazin posjeduje vatrogasnu opremu (vatrogasne cijevi, hidraulični alati za spašavanje, vatrogasne pumpe, pumpa za pretakanje agresivnih tekućina, uskočni jastuk itd.) koju održavaju vatrogasci u tijeku svog redovitog rada.

Svi vatrogasci posjeduju osobnu i skupnu zaštitnu opremu sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije.

Tijekom 2025. godine izvedene su sve teme i taktički zadaci sa djelatnicima JVP Pazin koje su vatrogasci dužni izvesti sukladno Pravilniku o izvođenju teoretske i praktične nastave u vatrogasnim postrojbama.

Sljedeća tablica prikazuje broj vatrogasnih intervencija JVP Pazin na području djelovanja u posljednjih deset godina, prema području jedinica lokalne samouprave osnivača JVP Pazin.

JLS/GODINA	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Grad Pazin	141	143	125	158	129	199	192	197	160	183
Općina Cerovlje	19	25	9	19	14	14	13	14	7	15
Općina Gračišće	3	15	4	4	7	10	22	5	10	17
Općina Karojba	6	7	2	8	5	8	9	1	8	12
Općina Lupoglav	7	49	14	10	12	8	15	23	17	13
Općina Motovun	16	14	12	14	13	16	14	10	11	8
Općina Sv. Petar u Šumi	8	6	3	6	5	3	12	5	5	2
Općina Tinjan	7	36	10	13	13	11	24	13	14	15
Ispomoć ostalim JVP IŽ	2	4	4	6	3	3	10	1	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>209</b>	<b>299</b>	<b>183</b>	<b>238</b>	<b>201</b>	<b>272</b>	<b>311</b>	<b>269</b>	<b>232</b>	<b>265</b>

U promatranom razdoblju od ukupnog broja intervencija (2479) na području djelovanja JVP Pazin, u prosjeku 59,82% se odvijalo na području Grada Pazina, a 40,18% na području Općina Pazinštine.

Sljedeća tablica prikazuje pregled broja požara građevina na području djelovanja JVP Pazin u posljednjih deset godina. Najviše vatrogasnih intervencija bilo je na požarima dimnjaka (52), te na požarima stambenih objekata (48).

Godina	Požari stambenih objekata	Požari javnih objekata	Požari gospodarskih (poslovnih) objekata	Požari dimnjaka	Ukupno
2016.	2	0	4	7	13
2017.	8	1	5	11	25
2018.	2	0	8	3	13
2019.	2	0	4	6	12
2020.	1	0	4	7	12
2021.	9	1	1	2	13
2022.	4	1	1	1	7
2023.	5	0	3	3	11
2024.	9	0	1	7	17
2025.	6	0	2	5	13
<b>Ukupno</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>136</b>

Sljedeća tablica prikazuje pregled požara otvorenog prostora i opožarenih površina na području Grada Pazina u posljednjih 10 godina.

GODINA	BROJ POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU	OPOŽARENA POVRŠINA U HEKTARIMA
2016.	15	0,63
2017.	21	10,11
2018.	9	0,20
2019.	21	3,90
2020.	22	12,10
2021.	16	5,92
2022.	16	50,20
2023.	19	1,1
2024.	24	0,3
2025.	9	2,16
<b>UKUPNO</b>	<b>172</b>	<b>86,62</b>

Podaci o broju požara otvorenog prostora i opožarenoj površini samo na području Grada Pazina u posljednjih deset godina također pokazuju pozitivne trendove, tako da je samo 2022. godine bilo nešto više opožarene površine - 50,20 ha. Kao i na cijelom području djelovanja i odgovornosti JVP Pazin, tako i na samom području Grada Pazina bilo je iznimno malo opožarene površine u posljednje tri godine. To je rezultat povoljnijih klimatskih prilika, ali i veće odgovornosti stanovništva kod spaljivanja korova, što pokazuje i veliki broj izdanih odobrenja za loženje - prosječno preko 1500 odobrenja godišnje u posljednjih deset godina.

#### **IV. PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2025. GODINI.**

U programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini, utvrđeni su i zadaci, odnosno obveze koje su dužne izvršiti i jedinice lokalne samouprave.

Program u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku temeljni je dokument koordinacije godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija u provedbi mjera zaštite od požara. Hrvatska vatrogasna zajednica (središnji državni ured za vatrogastvo) nadležna je za izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti iz Programa.

Program aktivnosti je izvršni dokument za učinkovito preventivno i operativno djelovanje u cilju smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.

Cilj Programa postiže se odgovarajućim poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera (šumarskih, agronomskih, organizacijskih, promidžbenih, inspekcijskih) za sprječavanje nastanka požara i razvojem odgovarajućih elemenata (u ljudstvu, tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje požara. Zajedničkim djelovanjem i provedbom preventivnih i operativnih mjera u konačnici se utječe na smanjenje broja požara te spriječiti i umanjiti narušavanje biološke i krajobrazne raznolikosti i podržati trajno održivi razvoj ekosustava.

Na tematskoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Pazina i susjednih Općina koja je održana 28. veljače 2025. godine, a bila je vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2025. godini, provedene su slijedeće zadaće:

- usvojen je Plan rada Stožera civilne zaštite za pripremu požarne sezone 2024. godine

- razmotreno je stanje zaštite od požara (Izveštaj JVP Pazin o intervencijama i broju požara u 2024. godini)
- predloženo je usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na području Grada Pazina za 2025. godinu
- razmotren je i usvojen Plan aktivnog uključanja na gašenju požara otvorenog prostora JVP Pazin i svih subjekata zaštite od požara na području PVZ Pazin za 2025. godinu
- razmotrena je i usvojena Odluka o uspostavi odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara u 2025. godini
- razmotren je i usvojen Financijski plan potrebnih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone, prije svega za rad vatrogasnih postrojbi PVZ Pazin u 2025. godini
- predloženo je usvajanje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijete povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Grada Pazina za 2025. godinu
- razmotreno je provođenje postupanja za uključivanje Stožera civilne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću.

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini, Gradonačelnica Grada Pazina donijela je Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Pazina za 2025. godinu i Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijete povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Grada Pazina u 2025. godini. O provedbi svih pripremnih aktivnosti izvještena je Vatrogasna zajednica Istarske županije.

Zapovijedanje Područnom vatrogasnom zajednicom Pazin i Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Pazin:

<b>PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA PAZIN</b>	
Područni vatrogasni zapovjednik	Telefon / mobitel
Vjekoslav Valenta, Saše Šantela 52, Pazin	624 242 / 091 936 6233
Zamjenik područnog vatrogasnog zapovjednika	Telefon / mobitel
Bruno Aničić, Ružići 46, Pazin	68 60 17 / 091 435 2102

<b>DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PAZIN</b>	
Predsjednik	Telefon / mobitel
Branko Tenčić	091 623 0551
Zapovjednik	Telefon / mobitel
Luka Bačić	095 905 7867

## **V. ZAŠTITA OD POŽARA U GRADU PAZINU I GRADSKIM USTANOVAMA I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**

Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i provođenja mjera zaštite od požara, građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se rješenjem ministra u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara, prema kriterijima, uvjetima i osnovama utvrđenim pravilnikom.

Gradski sportski objekti - Školsko-gradska sportska dvorana i Boćarska dvorana kojima upravlja Pazin sport d.o.o., te prostori Centra za kulturu i obrazovanje Pazin (Spomen dom) razvrstani su u II.b kategoriju ugroženosti od požara. Školsko-gradska sportska dvorana i Spomen dom imaju važeće Procjene ugroženosti od požara i Planove zaštite od požara, dok je u tijeku ažuriranje planskih dokumenta za Boćarsku dvoranu.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti plan zaštite od požara izrađen na temelju procjene ugroženosti od požara te organizirati službu zaštite od požara.

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i drugih propisa, za ove objekte moraju se provoditi i mnoge druge mjere zaštite od požara, tako navedeni pravni subjekti moraju imati:

- Pravilnik zaštite od požara
- Plan evakuacije istaknut na glavnim evakuacijskim putevima
- osigurane i pravilno označene izlaze za evakuaciju
- osobu s položenim stručnim ispitom zaposlenu na radnom mjestu zaštite od požara
- evidenciju o redovitim pregledima i servisiraju vatrogasnih aparata
- uvjerenje o ispravnosti sustava za dojavu požara
- uvjerenje o ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže
- uvjerenje o ispravnosti panične rasvjete
- uvjerenje o ispravnosti funkcioniranja protupožarnih zaklopki
- uvjerenje o redovitom pregledu i čišćenju sustava klimatizacije i ventilacije, kotla i dimovodnih kanala
- ugrađena propisana vatrootporna vrata na prijelazu u požarne sektore
- uvjerenje o vizualnom pregledu i mjerenju sustava zaštite od munje
- uvjerenje o pregledu i ispitivanju sklopke za izjednačavanje potencijala kod priključenja cisterne kod punjenja podzemnog spremnika goriva
- prohodne i slobodne vatrogasne pristupe objektu
- osigurano vatrogasno dežurstvo
- svi djelatnici trebaju biti osposobljeni za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.

Pazin sport d.o.o. i Centar za kulturu i obrazovanje Pazin imaju Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za svoje objekte, te poduzimaju druge propisane mjere u području zaštite od požara. U prostorima Školsko-gradske sportske dvorane održana je 24. listopada 2025. godine Terenska vježba evakuacije i spašavanja korisnika i zaposlenika u Školsko-gradskoj sportskoj dvorani Pazin pod nazivom „Dvorana 2025“. Tijekom vježbe provjeren je postupak evakuacije iz sportske dvorane u uvjetima potresa, izvlačenja ozlijeđenih osoba iz ruševina uz uporabu operativnih snaga sustava civilne zaštite (Javna vatrogasna postrojba Pazin), pružanja prve pomoći ozlijeđenim osobama (Gradsko društvo Crvenog križa Pazin) i gašenja požara kao posljedice potresa.

Građevine i prostori Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin razvrstani su u IV. kategoriju ugroženosti od požara. Ustanove imaju Pravilnik o zaštiti od požara, Plan evakuacije i spašavanja, imenovane odgovorne osobe za zaštitu od požara, djelatnici su završili osposobljavanje za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, imaju potreban broj vatrogasnih aparata koji se redovito pregledavaju i servisiraju, te se provode ostala propisane provjere ispravnosti: panik rasvjete, hidrantske mreže, klimatizacije, sustava zaštite od munje, električnih instalacija, kotlovnice i dimovodnih kanala, imaju pristupačne i slobodne vatrogasne pristupe.

U 2025. godini provedene se vježbe evakuacije Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin - u Matičnoj školi i Područnim školama Gračišće, Cerovlje i Lupoglav. Vježbe su provedene na temelju odluke Ravnatelja, u skladu s Elaboratima i scenarijima vježbi. U vježbama su sudjelovali učenici i zaposlenici škola, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Policijske postaje Pazin s ispostavom Buzet, Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Područne službe civilne zaštite Pazin, te predstavnici Grada Pazina i Općina Gračišće, Cerovlje i Lupoglav.

Svrha provođenja terenskih vježbi bila je provjera funkcionalnosti Planova evakuacije i spašavanja Osnovne škole, te provjera osposobljenosti i uvježbanosti djelatnika i učenika sudionika vježbe za provedbu zadaća evakuacije u slučaju velike nesreće. Vježbi je prethodila cjelovita priprema sudionika vježbe, a tijekom vježbe primjenjivane su sve mjere zaštite.

U Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin, na lokaciji Prolaz Otokara Keršovanija 1, Vježba evakuacije i spašavanja provedena je 14. studenog 2025. godine. Cilj vježbe bio je upoznati i podsjetiti djelatnike i djecu kako sigurno i organizirano napustiti prostorije vrtića, upoznati djelatnike s putovima evakuacije, s pravilima za provođenje evakuacije i s postupanjem prilikom požara u objektu, te upoznavanje sa zbornim mjestima za evakuaciju, sustavima i opremom za gašenje požara. Vježba

evakuacije djelatnika i djece u Matičnom vrtiću Olga Ban uspješno je izvedena, postignuti su zadani ciljevi, te nije bilo ozlijeđenih osoba.

U Spomen domu (Centar za kulturu i obrazovanje) vježba evakuacije i spašavanja za djelatnike provedena je 28. listopada 2025. godine. Pretpostavka evakuacije bila je simulacija požara u prostorima ureda Spomen doma. Evakuacijom su rukovodili voditelj evakuacije i spašavanja (ravnatelj CKO) i odgovorna osoba zaštite od požara koja je nakon uspješno provedene vježbe održala kratku prezentaciju o postupanjima i obvezama svih djelatnika u slučaju ugroza od požara.

Vježbe evakuacije i spašavanja provedene su i u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin (24. listopada 2025.) i u Pazinskom kolegiju - klasičnoj gimnaziji (17. prosinca 2025.) uz sudjelovanje JVP Pazin i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Inspeksijski nadzor u području zaštite od požara obavljen je u Školsko-gradskoj sportskoj dvorani kojom upravlja Pazin sport d.o.o. i u Centru za kulturu i obrazovanje - prostori Spomen doma. Nadzorom su utvrđeni nedostaci koji su otklonjeni u propisanim rokovima.

U Matičnom vrtiću Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin proveden je nadzor civilne zaštite o poštivanju važećih zakonskih odredbi za preventivno djelovanje, odnosno pripreme za krizne situacije bilo koje vrste (javno uzbunjivanje, alarm vatrodojave i slično). U skladu sa Zapisnikom o provedenom nadzoru Dječji vrtić je donio Odluku o imenovanju osoba za osiguranje prijema priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti u Dječjem vrtiću "Olga Ban" Pazin, te je navedenu Odluku dostavio Županijskom centru 112 Pazin.

#### **Pazin d.o.o. - upravitelj zgrada**

Pazin d.o.o. ima na upravljanju 242 zgrade te se na njima obavljaju propisane radnje vezane uz zaštitu od požara u skladu s važećem Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada i Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

#### **DIMNJACI**

Redovna godišnja čišćenja dimnjaka se provode na 541 dimovodnom kanalu, od čega se 15 dimovodnih kanala čisti na području Općine Motovun, pod koncesijom tvrtke Caminus d.o.o. iz Varaždina, koji dimovode čiste jednom godišnje, a ostalih 526 dva puta godišnje čisti i održava tvrtka Altus d.o.o. koja je koncesionar za dimnjačarske radove na području Grada Pazina. U 2025. godini dostavljeno je 10 izvjava o prestanku loženja na području Grada Pazina. Prema dobivenim stručnim dimnjačarskim nalazima i naknadnim prijavama aktivnih ložača izvršena su 2 glodanja zasmoljenih dimnjaka i 11 dodatnih odštopavanja. Saniran je jedan dimnjak te je do kraja 2025. godine ostao jedan dimnjak i korisnik s zabranom loženja.

Od 2025. godine Pazin d.o.o. ima na upravljanju dvije nove zgrade koje imaju sustav za odimljavanje te su provedena redovna ispitivanja jednom godišnje od strane ovlaštene tvrtke i sve instalacije sustava su ispravne.

#### **VATROGASNI APARATI**

Redovni godišnji servis vatrogasnih aparata provodi se na ukupno 704 vatrogasna aparata postavljenih u zajedničkim dijelovima zgrada. Tijekom 2025. godine na zgrade su postavljena 222 nova vatrogasna aparata od 6 kg punjena prahom, zbog zamjene dotrajalih i nefunkcionalnih (uglavnom stariji od 10 godina), zbog nedostatka istih na zgradama i u svrhu poboljšanja radi atmosferskih utjecaja (npr. izmještanje ili postavljanje u vatrogasni ormarić) kako bi bili u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima. Po potrebi Upravitelj provodi vizualne preglede svaka 3 mjeseca na vatrogasnim aparatima koji su postavljeni na vanjske dijelove zgrada i imaju veći utjecaj atmosferilija te reagira sukladno potrebama u suradnji s ovlaštenim serviserom.

## **ELEKTROINSTALACIJE**

Na 150 zgrada provode se redovna periodička ispitivanja i održavanja sustava zajedničke elektroinstalacije svakih 4 godine. Od 30 zgrada na kojima su zajedničke elektroinstalacije tijekom 2025. godine bile neispravne, na 22 zgrade je izvršena sanacija prema dobivenim negativnim izvještajima, dok je na ostalih 8 nemoguće u cijelosti instalaciju dovesti u ispravno stanje zbog zadiranja u privatno vlasništvo, tj. stanari su samostalno nepropisno spojili instalacije od zajedničkih dijelova u svoje privatne prostore (često drvarnice), ili pak iz svojih privatnih prostora spojili na zajedničke dijelove (iz stanova u hodnik ispred svojih ulaznih vrata), a sve to odbijaju ukloniti ili im je HEP isključio zajedničku struju HEP-a zbog neplaćanja mjesečnih režijskih troškova.

## **GROMOBRANI**

U 2025. godini provedene su dvije sanacije sustava zaštite od munje na dvije zgrade, jedna po dobivenom projektu sanacije, a druga nakon izvedenih radova na sanaciji krova. Na 5 zgrada s neispravnim sustavom je moguće izvršiti sanaciju prema dobivenim zapisnicima ovlaštenih ispitivača te su u tijeku dogovori predstavnika s ostalim suvlasnicima zbog većih izdataka sa zajedničke pričuve te dogovora oko prioriteta troškova; jedna zgrada ima napravljen projekt te se čeka izvođenje (razlozi čekanja su nedovoljno sredstava zajedničke pričuve), dok su suvlasnici jedne zgrade odbili sanaciju te svi potpisali Izjavu o preuzimanju svake kaznene i materijalne odgovornosti u slučaju nastanka požara ili bilo kakve štete nastale nedopuštanjem izvođenja radova. Na dvije zgrade na kojima je u tijeku energetska obnova, gromobranska instalacija će se sanirati u svojim dotrajalim dijelovima te će po završetku radova biti funkcionalna, kao i prije energetske obnove zgrade.

## **TIPKALA ZA ISKLJUČENJE NAPONA U SLUČAJU POŽARA I PROTUPANIČNA RASVJETA**

U 2025. godini na svih 49 zgrada koje imaju tipkala, ovlaštena tvrtka provela je redovna ispitivanja jednom godišnje te su sva tipkala ispravna. Na 5 zgrada su zamijenjene bravice na elektro ormarima zajedničke potrošnje, što olakšava ispitivanje tipkala i eventualni popravak kvara prilikom isključenja glavne sklopke.

## **PROTUPANIČNA RASVJETA**

Ovlaštena tvrtka je u 2025. godini provela redovno ispitivanje na svih 11 zgrada koje imaju protupaničnu rasvjetu, a sve instalacije protupanične rasvjete bile su ispravne.

## **UNUTARNJA I VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA**

Unutarnja hidrantska mreža, kao stabilni sustav za gašenje požara unutar zajedničkih prostora postavljen je u 24 zgrade, ali samo ih je 8 u ispravnom stanju. Ostale zgrade na kojima je sustav neispravan ne posjeduju tehničku dokumentaciju iz koje bi bio vidljiv razvod sustava, a one koje posjeduju dokumentaciju ne zadovoljavaju današnje propise i normative te je potrebno obaviti kompletnu rekonstrukciju sustava koju nije moguće izvesti kao pojedinačnu cjelinu, nego u sklopu cjelokupnog elaborata zaštite od požara što iziskuje ishodaenje nove građevinske i uporabne dozvole i predstavlja veliko financijsko opterećenje za zgrade, a upitna je i mogućnost ishodaenja potrebnih dozvola zbog ostalih okolnosti iz uvjeta sadržanih u elaboratu zaštite od požara.

## **VATRODOJAVA**

Jedna zgrada posjeduje stabilni sustav za dojavu požara - vatrodojavu, koja je spojena izravnim sustavom komunikacije sa Javnom vatrogasnom postrojbom Pazin putem Internet komunikatora.

Tijekom 2025. godine je znatno smanjen broj uključivanja lažnih alarma i sirene za uzbunjivanje, nakon što su svi javljači temeljito pregledani, detaljno očišćeni i po potrebi zamijenjeni. Sve izmjene su izrađene u suradnji s ovlaštenim serviserima, projektantom i JVP Pazin. U tijeku je usklađivanje podataka u vatrodoljavnoj centrali s podacima i nazivima javljača prema Projektu vatrodoljavnog sustava, kako bi se lakše locirale pozicije javljača koji su dojavili lažni alarm i ustanovilo možebitne druge uzročnike paljenja alarma.

Pazin d.o.o. redovito prati rokove propisanih ispitivanja na sustavima zaštite od požara na zgradama kao i potrebe za njihovom sanacijom, te u dogovoru sa suvlasnicima zgrada i u suradnji s ovlaštenim tvrtkama uredno ispunjava svoje obveze u provođenju mjera zaštite od požara.

Osoba ovlaštena za zaštitu od požara u Pazin d.o.o. je Nina Benazić. U 2025. godini nije bilo inspekcijskih nadzora po pitanju zaštite od požara na zgradama kojima upravlja Pazin d.o.o.

### **TD Usluga d.o.o. - Pretovarna stanica i Reciklažno dvorište**

Komunalno poduzeće Usluga d.o.o upravlja Pretovarnom stanicom na Odlagalištu otpada „Jelinčići V“. U skladu s Elaboratom zaštite od požara za objekt Pretovarne stanice ispoštovane su sve odrednice projekta po kojemu su označeni evakuacijski putevi koji se redovito održavaju i drže slobodnima, uspostavljena je panična rasvjeta koja se redovito ispituje i sustav vatrodoljave spojen na JVP Pazin. Na prostoru Odlagališta, Pretovarne stanice i Reciklažnog dvorišta instalirano je dovoljno vatrogasnih aparata koji se redovito servisiraju, a vatrogasni aparati instalirani su i u svim vozilima. Djelatnici Usluge d.o.o. koji rade s otpadom, kao i ostali zaposlenici, završili su izobrazbu zaštite na radu i zaštite od požara kod ovlaštene tvrtke. Na Odlagalištu otpada izvedena je mreža nadzemnih hidranata i postavljeni su hidrantski ormarići s opremom i master ključevima.

U prijemnom uredu na ulazu u krug saniranog Odlagališta otpada Jelenčići i Pretovarne stanice istaknut je Plan evakuacije i Plan izvješćivanja u slučaju požara ili drugih nesreća. U krugu Odlagališta i Reciklažnog dvorišta postavljene su obavijesni plakati o lokaciji vatrogasnih aparata i zabrani uporabe otvorenog plamena u blizini lako zapaljivih tvari. Dimnjak i ložište centralnog grijanja upravne zgrade redovno se čiste i kontroliraju.

Na zgradama u kojima su poslovne prostorije Usluge d.o.o. ugrađena su tipkala ili javljači požara čime se direktno može dojaviti požar u objektu ili isključiti napajanje električnom energijom bez ulaska u objekt.

## **VI. OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA**

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Pazina kao komunalne djelatnosti regulirano je Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službene novine Grada Pazina“, broj 24/11. i 15/23.), a organizira se u cilju zaštite života ljudi i imovine, te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte.

Na području Grada Pazina, koje predstavlja jedno dimnjačarsko područje, dimnjačarski poslovi se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji. Koncesionar obavlja poslove na temelju Godišnjeg plana obvezne redovite kontrole i čišćenja dimovodnih objekata, kojeg dostavlja nadležnom upravnom odjelu i JVP Pazin. Ako koncesionar kod obavljanje dimnjačarskih poslova utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine, dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležnog inspektora za zaštitu od požara i JVP Pazin.

Koncesionar je dužan izraditi Registar s popisom dimovodnih objekata koji podliježu obvezi čišćenja, te voditi Kontrolnu knjigu o kontroli i čišćenju dimovodnih objekata. Registar i kontrolnu knjigu dužan je jednom godišnje dostaviti nadležnom upravnom odjelu i JVP Pazin. U cilju smanjenja broja požara na dimnjacima i dimovodnim kanalima provodi se redovita kontrola i čišćenje, najmanje jednom godišnje na način određen projektom građevine, tehničkim propisima, specifikacijama uređaja za loženje i vrsti goriva. Za dimovodne objekte koji se koriste izvan ogrjevne sezone ili se koriste tijekom cijele godine redovita kontrola se obvezno provodi najmanje 4 puta godišnje, a

čišćenje po potrebi, ali najmanje 2 puta godišnje. Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti obavlja se spaljivanje čađe u skladu s propisima o zaštiti od požara, o čemu je koncesionar dužan obavijesti JVP Pazin.

Odlukom Gradskog vijeća od 19. srpnja 2022. godine koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Pazina, u narednih 5 godina, dodijeljena je Trgovačkom društvu „Altus“ d.o.o. Pazin.

## VII. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA U ODLUCI O AGROTEHNIČKIM MJERAMA

U „Odluci o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu“ („Službene novine Grada Pazina“, broj 27/11.) utvrđeno je da su mjere zaštite od požara uklanjanje i kontrolirano spaljivanje suhih biljnih ostataka i korova, prethodna priprema tla na kojem se loži vatra i postupanje prilikom gašenja vatre. Odlukom su utvrđene mjere zaštite od požara koje se moraju provoditi na poljoprivrednom zemljištu.

Zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru bez odobrenja koje izdaje Javna vatrogasna postrojba Pazin. Odobrenje se ne može izdati u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada i kada je na području Istarske županije povećana, velika i vrlo velika opasnost od šumskih požara.

Radi zaštite od požara uređuju se i održavaju protupožarni prosjeci, odnosno površine očišćene od raznih nasada i otpada, koje sprečavaju širenje požara. Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta i rudina dužni su redovito održavati i uređivati protupožarne prosjeke; čistiti protupožarne prosjeke od korova, višegodišnjeg raslinja i otpada, te uređivati protupožarni prosjek po nalogu nadležnog upravnog tijela.

## VIII. VATRODOJAVA

U skladu s člankom 44. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19. i 114/22.) objekti na području djelovanja JVP Pazin koji imaju sustav za dojavu požara, a nemaju osigurano 24-satno dežurstvo kod vatrodajne centrale povezuju se na dojavni centar JVP Pazin.

Zakonom propisana obveza povezivanja sustava za dojavu požara na vatrogasnu postrojbu ima za cilj brzu i učinkovitu vatrogasnu intervenciju te posredno tome smanjenje materijalne štete odnosno spašavanje života i zdravlja osoba koje su ugrožene nastalim požarom. Na ovaj način smanjuju se materijalni troškovi vatrogasne postrojbe koja izlazi na intervenciju jer zbog brze dojave o požaru može doći na mjesto požara kada je isti u početnoj fazi te vatrogasna intervencija traje kraće i s manje utrošenih sati rada vatrogasne tehnike, a posredno tome i manjim materijalnim troškovima (gorivo, sredstva za gašenje i drugo).

JVP Pazin je u 2025. godini sklopila jedan ugovor o vatrodajvi, tako da sada ima ukupno 16 ugovora o vatrodajvi s gradskim institucijama i drugim pravnim subjektima na području Grada Pazina.

## IX. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA BUZET - ŠUMARIJA PAZIN

Hrvatske šume d.o.o. su trgovačko društvo za gospodarenje šumama koje osigurava integralno gospodarenje državnim šumama na čitavom području Republike Hrvatske na ekološki osjetljiv, ekonomski učinkovit i socijalno odgovoran način prema društvu u cjelini, podiže svijest građana o šumama kao nacionalnom prirodnom bogatstvu i promiče načela održivog razvoja.

Hrvatske šume d.o.o. su pravna osoba od posebnog interesa za civilnu zaštitu Republike Hrvatske i sudjeluje u aktivnostima sustava civilne zaštite na državnoj razini s zadacima koje utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede. Veliki dio mjera civilne zaštite spada u osnovnu djelatnost Hrvatskih šuma d.o.o. - zaštita šuma od požara, izrada protupožarnih prosjeka i prosjeka s elementima šumskih cesta, prognostičko-dijagnostička služba i zaštita šuma od bolesti i štetnika, uređenje i održavanje izvora

pitke vode, zbrinjavanje opasnih i otpadnih tvari, motrenje pojava i događaja na terenu, dojava i drugo, što znači da su Hrvatske šume d.o.o. dio temeljnog sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, te provode sljedeće aktivnosti civilne zaštite:

a) zaštita šuma od požara - na temelju Zakona o šumama, u skladu s operativnim planovima zaštite od požara vatrogasne postrojbe šumarija opremljene su i osposobljene za motrenje, dojavu i gašenje početnih šumskih požara, te čuvanje i osiguravanje požarišta. Preventivno djelovanje te upozoravanje i edukacija lokalnog stanovništva dio su kampanje koja redovito prethodi sezoni povećane opasnosti.

b) zaštita bilja (šuma) - prognostičko dijagnostička služba motri pojavu biljnih bolesti i štetnika, sušenje stabala i uginuće životinja, te planira poduzimanje mjera zaštite.

c) motrenje i dojava - preko 400 grupa šumskih radnika i poslovođa koji su svakodnevno na terenu, osim svojih osnovnih poslova, motre pojave i promjene u ekosustavu, ali i sve druge neuobičajene promjene na području svoje organizacijske jedinice, te o tome obavještavaju Službu 112.

d) samozaštita - zaštita sigurnosti i zdravlja radnika u skladu s zakonskim propisima i vlastitim prosudbama.

e) Osim djelovanja koja spadaju u svakodnevne poslove Hrvatskih šuma d.o.o., a po svom sadržaju i značaju predstavljaju mjere civilne zaštite, radnici i sredstva rada kojima raspolažu Hrvatske šume mogu se angažirati u provedbi mjera civilne zaštite kao što su potraga na terenu, raščišćavanje vegetacije, uklanjanje prepreka, građevinski poslovi, prijevoz tereta i vozila.

Na području upravljanja Uprava šuma Podružnica Buzet (UŠP Buzet) u 2025. godine osposobljeno je 16 radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Na području UŠP Buzet između ostalog provode se i preventivne mjere zaštite šuma od požara koje obuhvaćaju radove biološke reprodukcije šuma. Svake se godine također provodi postavljanje i održavanje znakova (table, plakati, letci) sa porukama o zabrani paljenja vatre i opasnosti od požara.

Protupožarne prosjeke na području UŠP Buzet širine su od 5 do 15 metara, ovisno od vrste vegetacije, konfiguracije terena, te starosti sastojine. Prosjeke su prohodne za vatrogasna vozila, osim u slučajevima kada se radi o „Uzgojnim stazama“ koje nisu predviđene za kretanje vozila.

U sklopu provođenja aktivnosti iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini Grad Pazin i Područna vatrogasna zajednica Pazin surađivali su sa Šumarijom Pazin, prije svega vezano za motrionice i ophodnje koje Uprava šuma Buzet uspostavlja u vrijeme povećane opasnosti od požara u ljetnom razdoblju.

Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje i dojavu požara s motrionice ili motriteljskog mjesta, te ophodarenje vozilom ili pješice. Motriteljsko-dojavna služba u Šumariji Pazin uspostavlja se u periodu ljetne požarne sezone (od 1. lipnja do 30. rujna). U razdoblju od 1.7. do 31.8. 2025. planirano je svakodnevno dežurstvo sa 2 radnika u ophodnji te 1 radnikom na motrionici Straževica. Tijekom mjeseca lipnja i rujna 2025. godine planirano je svakodnevno dežurstvo sa 2 radnika u ophodnji, koji povremeno borave i na motrionici Straževica. Pored motrionica organizirana je i motorizirana ophodnja radi brze intervencije za gašenje inicijalnih požara i dojava o požarima (Afrići - Grimalda - Grdoselo - Pilošćak - Motovun - Sopajac - Kurbino brdo - Tinjan - Sv. Petar u Šumi - Pazin - Straževica).

Jedinica za zaštitu od požara na nivou UŠP Buzet organizira se radi intervencija u slučaju požara većih razmjera, sa zadatkom sudjelovanja u gašenju požara te izradi protupožarnih prosjeka. Interventnu grupu aktivira Upravitelj šumarije u kojoj je grupa oformljena, odnosno voditelj UŠP Buzet. Na razini UŠP Buzet formirana je interventna grupa od 22 pripadnika, a podijeljena je u 2 dijela (jedinice „Opatija“ i „Poreč“). Na području Grada Pazina djeluje Jedinica „Poreč“.

UPŠ Buzet kontinuirano provodi mjere i postupke za zaštitu šuma od požara i biljnih bolesti, svake godine donosi Operativni plan protupožarne zaštite, provodi motrenje i dojave u eko sustavu, u slučaju potrebe uključuje se u potrage na terenu, te se uključuje u raščišćavanje i uklanjanje slomljene vegetacije od olujnog nevremena, kontinuirano se provodi edukacija radnika za provedbu

preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, provode se vježbe evakuacije i spašavanja.

U 2025. godini nije bilo šumskih požara na području Šumarije Pazin.

## X. GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA

U cilju unapređenja zaštite od požara, te postizanja učinkovite i efikasne razine mjera zaštite od požara, u 2025. godini provedene su sve najvažnije aktivnosti iz Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Pazina za 2025. godinu:

- Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici 13. ožujka 2025. godine razmatralo Izvještaj o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Pazina za 2024. godinu.

- Gradonačelnica Grada Pazina, na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Pazina, donijela je Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Pazina za 2025. godinu.

- ažuriran je Plan zaštite od požara Grada Pazina s novonastalim uvjetima.

- održana je Koordinacija Stožera civilne zaštite Grada Pazina i Stožera civilne zaštite Općina Pazinštine za pripremu protupožarne sezone u 2025. godini na kojoj su doneseni svi potrebni dokumenti propisani Programom aktivnosti.

- Javna vatrogasna postrojba Pazin redovno je održavala vatrogasna vozila i opremu, te osigurala potreban broj operativnih vatrogasaca i opremanje vatrogasnih postrojbi u skladu s zakonskim propisima, čime se osigurala djelotvorna operativnost vatrogasnih postrojbi.

- u Proračunu Grada Pazina osigurana su sredstva za financiranje vatrogasnih postrojbi i drugih aktivnosti za provođenje mjera zaštite od požara.

- JVP Pazin je u 2025. godini sudjelovala u provedbi vježbi evakuacije, gašenja i spašavanja kod raznih ustanova i poduzeća: Osnovna škola Vladimira Nazor Pazin (Matična škola Pazin, Područna škola Cerovlje, Gračišće, Lupoglav), Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, Pazinski kolegij-klasična gimnazija Pazin, Dječji vrtić Olga Ban Pazin, Pazin sport d.o.o. (Školsko-gradska sportska dvorana Pazin), Sekundar usluge d.o.o. Pazin. Također je sudjelovala u edukaciji djece iz Dječjeg vrtića „Olga Ban“ i učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.

- nadležni upravni odjeli Grada Pazina i drugi pravni subjekti redovito su provodili propisane mjere zaštite od požara u području svog djelovanja.

## XI. ZAKLJUČAK

Izvještaj o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara na području Grada Pazina u 2025. godini sadrži podatke o aktivnostima koje su Grad Pazin i njegove operativne snage sustava civilne zaštite, prije svega JVP Pazin, ali i druge pravne osobe, provodili u planiranju i provođenju mjera zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveni i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

Podaci iz Izvještaja pokazuju da je Grad Pazin, u suradnji s pravnim osobama kojima je zaštita od požara redovna djelatnost, kontinuirano provodio sve aktivnosti koje su planirane u Godišnjem provedbenom planu zaštite od požara na području Grada Pazina za 2025. godinu.

Mjere zaštite od požara propisane Zakonom o zaštiti od požara provodile su i sve institucije iz nadležnosti Grada Pazina (ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada Pazina), kao vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih prostora u kojima se odvija njihova djelatnost i boravi veći broj osoba.

JVP Pazin kao javna ustanova koju su osnovali Grad Pazin i Općine Pazinštine, temeljna je operativna snaga sustava vatrogastva, sustava zaštite od požara i cijelog sustava civilne zaštite na području Grada Pazina.

Požarnu sezonu na području Grada Pazina u 2025. godini karakteriziralo je manji broj intervencija na požarima otvorenog prostora, a opožarena površina na području grada Pazina bila je samo 2,16 ha. O stanju zaštite od požara u 2025. godini raspravlja se i na Koordinaciji stožera civilne zaštite Pazinštine, vezano za pripremu protupožarne sezone ne temelju obveza iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

U provođenju mjera zaštite od požara u 2025. godini Grad Pazin je uspješno surađivao i s žurnim službama i drugim pravnim subjektima županijskog i državnog nivoa (Policajska postaja Pazin s ispostavom Buzet, Područna služba civilne zaštite Pazin, Uprava šuma Buzet - Šumarija Pazin, HEP ODS Elektroistra Pula, Istarski vodovod Buzet - Poslovna jedinica Pazin i drugi).

Grad Pazin kontinuirano će surađivati sa svim pravnim subjektima na području zaštite od požara i provoditi sve aktivnosti kojima se unapređuje sustav zaštite od požara na području Grada Pazina.

KLASA: 245-01/26-01/01

URBROJ: 2163-01-02/01-26-18

Pazin, 26. veljače 2026.

#### **GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA**

Predsjednica  
Gradskog vijeća  
***Jadranka Mrak, v. r.***